

TABLEAU DE MAINTENANCE DES ONDULEURS

Client : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Exemple d'un centre hospitalier)

Onduleur		Utilisation	Contrat maintenance				Interventions	
Marque	Modèle		Date	N°	Durée	2007	2006	2005
AEES	ASD 2 1200 10 mn		-	-	-			
AEES	ENERIS 445 48 05 14 10 mn, N° QF16521F05	Bobines	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
AI INDUSTRIE	24V 10A 10 mn, N° SANS MES le 24/07/07	Désenfumage (Commande clapets)	-	-	-	24/07/07		
BOSCH	PS350 10 mn	Autocom S34	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
BOSCH	PS350 10 mn, N° HKJ0396	Autocom	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
CHLORIDE	POWERLAN 1000 VA 10 mn		-	-	-			
COREDEL	EDP 21 - 3102 10 mn	Informatique	-	-	-			
EXIDE	POWERWARE + 12KVA 10 mn, N° BN411A0130	Informatique	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	19/04/06 . M . C .	06/07/05 B
EXIDE	POWERWARE SYSTEM 5 - 5 KVA 10 mn, N° 21105902208C	Informatique	-	-	-			
LEGRAND	24V 10 mn, N° 9215	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
MERLIN GERIN	EPS 2000 - 60 KVA 10 mn, N° 2B7240040	Informatique bâtiment	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	19/04/06 . M . C .	
MERLIN GERIN	MICROPAC SX 300 10 mn, N° N301028088		-	-	-	18/04/07 . M . C .	19/04/06 . M . C .	
MERLIN GERIN	MICROPAC SX 600 10 mn, N° CF601B3504885	Informatique Serveurs	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	28/08/06 B 28/08/06 . M . C .	
MERLIN GERIN	MULTIPAC SX 1200 10 mn, N° K1228831011	Microscope	-	-	-			
MERLIN GERIN	MULTIPAC SX 3000 10 mn, N° L3029226042	Scanner	-	-	-	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .	
MERLIN GERIN	PULSAR SX 1200 10 mn, N° 102415794	Scanner	-	-	-			
MGE UPS SYS	COMET EXTREME 9 KVA 12 mn, N° 70FD51011	Automate ROCHE HITACHI MODULAR	-	-	-			
MGE UPS SYS	COMET S11 - 5 KVA 10 mn, N° 20B8112E7	Informatique Réseau	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	19/04/06 . M . C .	
MGE UPS SYS	PULSAR EXTREME 1000C 10 mn, N° 881E14063 MES le 01/03/04	Informatique	-	-	-	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
SAEI	TSTM 20 KVA 6 mn, N° 040004 MES le 01/07/04	Informatique Générale	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	19/04/06 . M . C . 07/12/06 . M . C .	
SAEI	VGD 3000 10 mn, N° 10055560506	Informatique	31/01/07	070589	2			
SAFT / NIFE	ICE TR24-200 10 mn, N° S095009 2/2	Salle accouchement	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
SAFT / NIFE	ICE TR24-200 10 mn, N° S095009 1/2	Salle accouchement	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .	
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N° 4 MES le 05/09/97	Scyalytiques Salle Opérateur (S4)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .	
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn MES le 04/01/98	Scyalytiques Salles Opérateurs (S7) + (S3)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .	

TABLEAU DE MAINTENANCE DES ONDULEURS

Client : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Exemple d'un centre hospitalier)

Marque	Onduleur Modèle	Utilisation	Contrat maintenance				Interventions		
			Date	N°	Durée	2007	2006	2005	
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N°3 MES le 05/09/97	Scyalytiques Salle Opérateur (S3)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .		
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N°5 MES le 01/02/98	Scyalytiques Salle Opérateur (S5)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .	08/07/05 B	
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N°1 MES le 05/09/97	Scyalytiques Salle Opérateur (S1)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .		
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N°6 MES le 10/01/98	Scyalytiques Salle Opérateur (S6)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .		
SAFT / NIFE	SCY 24 / 420 60 mn, N°2 MES le 05/09/97	Scyalytiques Salle Opérateur (S2)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .		
SEVES	MDM 15 KVA 10 mn, N°??	Laboratoire	-	-	-	30/09/07			
SLAT	AD-CH 24V 2A 180 mn	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	AD-CH 24V 2A 180 mn, N°197/398	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	AD-CH 24V 2A 180 mn	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	ATLAS AEM24/8 180 mn, N°231795	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	MERCURE AEM24/16 10 mn, N°9744AT021	Désenfumage (Commande clapets)	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C . 03/08/07 . . D . .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	MERCURE MC1 180 mn, N°9744AT022 MES le 03/11/97	Détection incendie	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	21/04/06 . M . C .		
SLAT	TITAN 24V 8A 10 mn, N°QF302719	Appel malades	31/01/07	070589	2	18/04/07 . M . C .	20/04/06 . M . C .		